



ZAHTJEV ZA POVEZIVANJE SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA

Podaci potrebni za povezivanje sustava za dojavu požara.

A. PODACI O PRAVNOM SUBJEKTU

Točan naziv pravnog subjekta	
Adresa pravnog subjekta	
OIB pravnog subjekta	
Ime i prezime ovlaštene osobe za zastupanje / potpisnika ugovora	

B. PODACI O ŠTIĆENOM OBJEKTU

Adresa štíćenog objekta	
Broj javljača u objektu sukladno Projektu vatrodojave	

C. ODGOVORNA I KONTAKT OSOBA

Ime i prezime odgovorne osobe u štíćenom objektu	
Radno mjesto odgovorne osobe u štíćenom objektu	
Broj mobitela i e-mail odgovorne osobe u štíćenom objektu	
Ime i prezime kontakt osobe za sustav vatrodojave (jedna ili više osoba)	
Radno mjesto kontakt osobe za sustav vatrodojave	
Broj mobitela i e-mail kontakt osobe za sustav vatrodojave	



D. OBVEZNI PRILOZI

- | |
|---|
| ☐ Projektna dokumentacija vezana za mjere ZOP-a na štíćenom objektu – PDF format |
| ☐ Grafički prikaz tlocrta štíćenog objekta – DWG ili sličan format |

E. PODACI O PODNOSITELJU

Podatke popunio:	Potpis:

U _____, _____ godine

F. TEHNIČKI UVJETI OVISNO O VRSTI POVEZIVANJA

Spajanje putem IP veze novih korisnika

- potrebno je u informatičkoj strukturi osigurati jednu slobodnu IP adresu stalnog napajanja
- potrebno je za tu IP adresu otvoriti **dvosmjerno** port 9999 ili 9998
- potrebno je postaviti kabel cat 5e (i više kategorije kabela) između prvog slobodnog mjesta koje ima pristup internetu i sadašnjeg dojavnika
- potrebno je pribaviti IP dojavnik (osigurava ga vlasnik)
- osigurati stalno napajanje (UPS) za uređaje preko kojih se proslijeđuje signal od komunikatora prema van (ruteri, switch i druga oprema)

Nadležnost ispravnosti veze je u odgovornosti naručitelja usluge.

Isto tako obveza je korisnika da izvede i tehničko rješenje za pristup ključevima svih prostora štíćenog objekta ugradnjom odgovarajućih sefova (fire key box) povezanih sa vatrodojavnim sustavom kako vatrogasci ne bi trebali vršiti nasilno otvaranje prilikom dolaska u objekt.

Kada se ispune navedeni tehnički uvjeti i uspostavi sigurna linija zaprimanja vatrodojavnog signala, provest će se testiranje sustava te sklapanje Ugovora između korisnika i Vatrogasne zajednice Karlovačke županije.

Kontakt: vatrodojava@193.vzkg.hr